

# WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

## Telefony:

- informacja o numerach  
wewnętrznych

61 854-48-00

- WPWIS

61 852-99-18

- fax

61 852-50-03

- e-mail WPWIS

[sekretariat@wssepoznan.pl](mailto:sekretariat@wssepoznan.pl)

- e-PUAP

[/wssepoznan/SkrytkaESP](http://wssepoznan/SkrytkaESP)

- Oddział Higieny Komunalnej

61 656-80-12

- fax

61 656-80-13

- e-mail

[higiena.komunalna@wssepoznan.pl](mailto:higiena.komunalna@wssepoznan.pl)

ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

NIP 778 11 71 963

REGON 000294065

[www.wsse-poznan.pl](http://www.wsse-poznan.pl)

DN-HK.9020.239.2019

Poznań, 07.11.2019 r.

**Zespół Szkół Technicznych**

**ul. Poznańska 43**

**63-400 Ostrów Wielkopolski**

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie analizy wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z Krytej Pływalni „Delfin” Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań fizykochemicznych w zakresie chloroformu.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę aby proces dezynfekcji wody był przeprowadzony w taki sposób, by zawartość ubocznych produktów dezynfekcji wody nie przekraczała wartości parametrycznych dla tego parametru, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016). O skuteczności podjętych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, świadczyć będą wyniki badań jakości wody, które należy przekazać do tutejszego organu.

Załączniki:

1)Sprawozdania z badań: HKL/N – 1934-1936/2019 z dnia 25.10.2019 r.

A.B.

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

