



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowie Wielkopolskim

ON-HK.903.2.173.2022

Ostrów Wielkopolski, dnia

20. 01. 2023

**Ocena jakości wody na pływalni
Kryta Pływalnia DELFIN
ul. Poznańska 43
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2021 poz. 195 z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz. 2016 z późn. zm.) oraz na podstawie wyników badań przekazanych w ramach:

kontroli wewnętrznej sprawozdań z badań nr: 8526/22/POZ, 8526/22/POZ, 8527/22/POZ., 8528/22/POZ, 31891/22/POZ z 28.01.2022r., 54502/22/POZ, 54501/22/POZ, 80516/22/POZ, 54503/22/POZ z dnia 16.02.2022r., 105192/22/POZ, 105191/22/POZ, 105193/22/POZ, 131949/22/POZ z dnia 31.03.2022r., 158395/22/POZ, 178576/22/POZ, 158396/22/POZ, 158397/22/POZ, 214551/22/POZ, 214553/22/POZ, 239179/22/POZ z dnia 25.04.2022r., 264648/22/POZ, 264647/22/POZ, 264649/22/POZ, 282917/22/POZ z dnia 24.06.2022r., 387376/22/POZ/1, 387375/22/POZ/1, 387374/22/POZ/1 z dnia 06.09.2022r., 398293/22/POZ, 398292/22/POZ, 398294/22/POZ, 422878/POZ z dnia 27.09.2022r., 445566/22/POZ, 471861/22/POZ, 445565/POZ, 445567/22/POZ z dnia 14.09.2022r. 387377/22/POZ, 387378/22/POZ – Legionella z dnia 14.09.2022r., 507690/22/POZ/1, 507689/22/POZ, 507691/22/POZ, 527055/22/POZ, 533515/22/POZ z dnia 24.11.2022r., 561778/22/POZ, 561776/22/POZ, 561777/22/POZ, 590225/22/POZ z dnia 22.12.2022r.

kontroli urzędowej sprawozdań z badań nr: HKL/N-233/2022, HKL/N-234/2022 z dnia 24.02.2022r., HKL/N-769/2022, HKL/N-770/2022 z dnia 09.06.2022r., HKL/N-1300/2022, HKL/N-1301/2022 z dnia 12.10.2022r., HKL/N-1370/2022, HKL/N-1371/2022 z dnia 12.10.2022r. – Legionella, HKL/N-1827/2022, HKL/N-1828/2022, HKL/N-1830/2022, HKL/N-1829/2022, N/B/1221/2022/LB-AS/PGC/, N/B/1220/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 15.12.2022r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 737-89-29
62 737-89-25
tel. centrala 62 737-89-00

sekretariat.psse.ostrowwlp@sanepid.gov.pl | e-mail higiena.komunalna.psse.ostrowwlp@sanepid.gov.pl
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989
BDO 000179595
www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski
psse-ostrowwlp/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia ocenę jakości wody:

Kryta Pływalnia Delfin	
Właściciel obiektu: Starostwo Powiatowe, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski,	
Zarządzający: Zespół Szkół Technicznych, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Łączna ilość ocenianych wykonanych badań: 13 w tym:	
kontrola urzędowa: 4 liczba prób: 12	kontrola wewnętrzna: 9 liczba prób: 52
Łączna ilość próbek, w których kwestionowano jakość wody pod względem bakteriologicznym: - przekroczenia liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h w próbach z cyrkulacji.	
kontrola urzędowa: 0	kontrola wewnętrzna: 1
Działania naprawcze: Zwiększono dezynfekcję wody poprzez chlorowanie oraz dodatkowe płukania filtrów.	
Ocena jakości wody: Woda nadaje się do kąpieli w zakresie wykonanych analiz i przedstawionych sprawozdań z badań wody.	

Zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz. 2016 z późn. zm.), zarządzający pływalnią informuje w formie komunikatu osoby pływające, kąpiące się lub uprawiające sport lub rekreację o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
D. Otwiaska - Rak
mgr Donata Otwiaska-Rak
Kierownik Sekcji
Higieny Komunalnej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

L.I.

Zespół Szkół Technicznych
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Poznańska 43
Wpl. dn. 27.09.2013
L. dz.
Jawl.
pópisz (1)