



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowie Wielkopolskim

ON-HK.903.2.22.2023

Ostrów Wielkopolski, dnia 24. 03. 2023

**Roczna Ocena Jakości Wody Na Pływalni**

*Kryta Pływalnia DELFIN*

*ul. Poznańska 43*

*Ostrów Wielkopolski*

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2023r. poz. 338), zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015, poz. 2016 z późn. zm.) oraz na podstawie próbek wody pobranych do badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim przedstawia ocenę jakości wody:

<b>Kryta Pływalnia Delfin</b>
<b>Właściciel obiektu:</b> Starostwo Powiatowe, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
<b>Zarządzający:</b> Zespół Szkół Technicznych, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Okres za który wydana jest ocena – 02.01.2022r. do 31.12.2022r.
Woda doprowadzana jest na pływalnię z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę - wodociąg <b>publiczny Ostrów Wielkopolski</b> . W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wydał ocenę o <b>przydatności</b> wody do spożycia przez ludzi.
Opis: Basen posiada 1 nieckę basenową.
Woda z wodociągu sieciowego przechodzi na zbiornik wyrównawczy, dalej wraz z wodą cyrkulacyjną tłoczona jest na filtry, następnie jest podgrzewana, chlorowana i przechodzi do niecki basenowej. Podczas uzdatniania stosuje się koagulant FLOCKMIX ULTRA, środek

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim  
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 62 737-89-29  
62 737-89-25  
tel. centrala 62 737-89-00  
[sekretariat.psse.ostrowwlp@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.ostrowwlp@sanepid.gov.pl) | e-mail [higiena.komunalna.psse.ostrowwlp@sanepid.gov.pl](mailto:higiena.komunalna.psse.ostrowwlp@sanepid.gov.pl)  
NIP 622-10-51-625 | REGON 000300989  
BDO 000179595  
[www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski](http://www.gov.pl/web/psse-ostrow-wielkopolski)  
psse-ostrowwlp/SkrytkaESP

przeciw glonom ALGEN SUPER, podchloryn sodu, preparat do regulacji pH- korektor pH MINUS. Dozowanie chemii basenowej odbywa się automatycznie.

Zgodnie z §3.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz. 2016 z późn. zm.) zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej obserwacji wody, systematycznego badania w zakresie zawartości chloru, potencjału redox, pH, temperatury co odnotowywał w rejestrach oraz zlecał badania wody z niecek zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrowie Wielkopolskim harmonogramem poboru prób wody w zakresie zgodnym z rozporządzeniem.

Realizacja poborów wody basenowej do badań zgodna z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych.

Badania jakości wody wykonywane metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu.

**Łączna ilość ocenianych wykonanych badań: 13 w tym:**

**kontrola urzędowa: 4  
liczba prób:12**

**kontrola wewnętrzna: 9  
liczba prób: 52**

Łączna ilość próbek, w których kwestionowano jakość wody pod względem bakteriologicznym: - **przekroczenia liczby mikroorganizmów w 36°C po 48h w próbach z cyrkulacji.**

**kontrola urzędowa:0**

**kontrola wewnętrzna: 1**

Działania naprawcze: Zwiększono dezynfekcję wody poprzez chlorowanie oraz dodatkowe płukania filtrów.

Ocena jakości wody: **Woda nadaje się do kąpielii w zakresie wykonanych analiz i przedstawionych sprawozdań z badań wody.**

Zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz. 2016 z późn. zm.), zarządzający pływalnią informuje w formie komunikatu osoby pływające, kąpiące się lub uprawiające sport lub rekreację o spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w w/w rozporządzeniu.

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Technicznych  
ul. Poznańska 43  
63-400 Ostrów Wielkopolski
2. Starostwo Powiatowe  
al. Powstańców Wielkopolskich 16  
63-400 Ostrów Wielkopolski
3. a/a

D.O-R.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Joanna Cieszyńska*